

Depuratore	Data	Punto	BOD5 mg/l	COD mg/l	Solidi sospesi totali mg/l
Mercatello sul Metauro - capoluogo	20/05/08	ingresso depuratore	75	380	100
Mercatello sul Metauro - capoluogo	20/05/08	uscita depuratore	8	67	23
Mercatello sul Metauro - capoluogo	18/09/08	ingresso depuratore	60	192	68
Mercatello sul Metauro - capoluogo	18/09/08	uscita depuratore	7	53	12

Depuratore	Data	Punto	BOD5 mg/l	COD mg/l	Solidi sospesi totali mg/l
Mercatello sul Metauro - capoluogo	20/05/09	ingresso depuratore	179	362	100
Mercatello sul Metauro - capoluogo	20/05/09	uscita depuratore	7	60	16
Mercatello sul Metauro - capoluogo	16/09/09	ingresso depuratore	28	108	22
Mercatello sul Metauro - capoluogo	16/09/09	uscita depuratore	5	28	7


Depuratore	Data	Punto	BOD5 mg/l	COD mg/l	Solidi sospesi totali mg/l
Mercatello sul Metauro - capoluogo	18/02/10	ingresso depuratore	38	107	16
Mercatello sul Metauro - capoluogo	18/02/10	uscita depuratore	2	ILD	3
Mercatello sul Metauro - capoluogo	10/05/10	ingresso depuratore	150	336	72
Mercatello sul Metauro - capoluogo	10/05/10	uscita depuratore	12	38	14
Mercatello sul Metauro - capoluogo	03/08/10	ingresso depuratore	80	152	84
Mercatello sul Metauro - capoluogo	03/08/10	uscita depuratore	5	41	14
Mercatello sul Metauro - capoluogo	22/11/10	ingresso depuratore	110	244	728
Mercatello sul Metauro - capoluogo	22/11/10	uscita depuratore	3	19	5

Depuratore	Data	Punto	BOD5 mg/l	COD mg/l	Solidi sospesi totali mg/l
Mercatello sul Metauro - capoluogo	15/02/11	ingresso depuratore	78	211	272
Mercatello sul Metauro - capoluogo	15/02/11	uscita depuratore	5	19	9
Mercatello sul Metauro - capoluogo	05/05/11	ingresso depuratore	62	132	292
Mercatello sul Metauro - capoluogo	05/05/11	uscita depuratore	11	53	22
Mercatello sul Metauro - capoluogo	09/08/11	ingresso depuratore	90	199	44
Mercatello sul Metauro - capoluogo	09/08/11	uscita depuratore	15	36	3
Mercatello sul Metauro - capoluogo	16/11/11	ingresso depuratore	120	226	36
Mercatello sul Metauro - capoluogo	16/11/11	uscita depuratore	9	36	3

Depuratore	Data	Punto	BOD5 mg/l	COD mg/l	Solidi sospesi totali mg/l	Azoto totale mg/l N	Fosforo totale mg/l P
Mercatello sul Metauro - capoluogo	15/03/12	ingresso depuratore	130	246	216	33.0	3.2
Mercatello sul Metauro - capoluogo	15/03/12	uscita depuratore	6	29	10	9.5	1.4
Mercatello sul Metauro - capoluogo	08/05/12	ingresso depuratore	150	283	160	20.3	5.7
Mercatello sul Metauro - capoluogo	08/05/12	uscita depuratore	8	24	14	6.8	2.2
Mercatello sul Metauro - capoluogo	09/07/12	ingresso depuratore	100	187	68	33.2	3.4
Mercatello sul Metauro - capoluogo	09/07/12	uscita depuratore	6	38	4	10.7	2.6
Mercatello sul Metauro - capoluogo	21/11/12	ingresso depuratore	50	89	268	18.5	3.8
Mercatello sul Metauro - capoluogo	21/11/12	uscita depuratore	1	ILD	2	7.7	1.1

	Punto	BOD5 mg/l	COD mg/l	Solidi sospesi totali mg/l	Azoto totale mg/l N	Fosforo totale mg/l P
Prescrizioni autorizzazione fino al 2011 (limiti tab.3 all.5 alla parte terza D.LGS. 152/06)	uscita depuratore	40	160	80	/	/
Prescrizioni autorizzazione dal 2012 (limiti tab.3 all.5 alla parte terza D.LGS. 152/06)	uscita depuratore	40	160	80	solo per monitoraggio	solo per monitoraggio

Marche Multiservizi - Laboratorio Analisi
il responsabile del laboratorio
Dott. Sandro Uteri



Depuratore	Data	Punto	Abbattimento BOD5 %	Abbattimento COD %	Abbattimento SST %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Solidi sospesi totali mg/l
Borgo Pace - capoluogo	20/05/08	Ingresso depuratore				579	2110	1185
Borgo Pace - capoluogo	20/05/08	uscita depuratore	> 99.3	98.0	98.6	ILD	43	16
Borgo Pace - capoluogo	18/09/08	Ingresso depuratore				76	324	96
Borgo Pace - capoluogo	18/09/08	uscita depuratore	86.8	77.5	77.1	10	73	22

Depuratore	Data	Punto	Abbattimento BOD5 %	Abbattimento COD %	Abbattimento SST %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Solidi sospesi totali mg/l
Borgo Pace - capoluogo	20/05/09	Ingresso depuratore				33	138	52
Borgo Pace - capoluogo	20/05/09	uscita depuratore	75.8	76.8	88.5	8	32	6
Borgo Pace - capoluogo	16/09/09	Ingresso depuratore				64	225	76
Borgo Pace - capoluogo	16/09/09	uscita depuratore	90.6	82.2	94.7	6	40	4

Depuratore	Data	Punto	Abbattimento BOD5 %	Abbattimento COD %	Abbattimento SST %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Solidi sospesi totali mg/l
Borgo Pace - capoluogo	10/05/10	Ingresso depuratore				630	1190	1212
Borgo Pace - capoluogo	10/05/10	uscita depuratore	98.9	98.0	99.6	7	24	5
Borgo Pace - capoluogo	14/09/10	Ingresso depuratore				60	131	80
Borgo Pace - capoluogo	14/09/10	uscita depuratore	75.0	73.3	72.5	15	35	15

Depuratore	Data	Punto	Abbattimento BOD5 %	Abbattimento COD %	Abbattimento SST %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Solidi sospesi totali mg/l
Borgo Pace - capoluogo	05/05/11	Ingresso depuratore				80	155	588
Borgo Pace - capoluogo	05/05/11	uscita depuratore	93.8	83.9	99.0	5	25	6
Borgo Pace - capoluogo	12/09/11	Ingresso depuratore				210	435	176
Borgo Pace - capoluogo	12/09/11	uscita depuratore	97.1	91.5	92.0	6	38	14


Depuratore	Data	Punto	BOD5 mg/l	COD mg/l	Solidi sospesi totali mg/l	Azoto totale mg/l N	Fosforo totale mg/l P
Borgo Pace - capoluogo	08/05/12	Ingresso depuratore	105	191	184	15.5	4.2
Borgo Pace - capoluogo	08/05/12	uscita depuratore	5	21	20	7.1	1.2
Borgo Pace - capoluogo	26/09/12	Ingresso depuratore	70	184	120	23.9	4.0

Prescrizioni autorizzazione fino al 2011	Punto	Abbattimento BOD5 %	Abbattimento COD %	Abbattimento SST %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Solidi sospesi totali mg/l	Azoto totale mg/l N	Fosforo totale mg/l P
Prescrizioni autorizzazione dal 2012 (limiti tab.3 all.5 alla parte terza D.LGS. 152/06)	uscita depuratore	> 70	> 70	> 70	/	/	/	/	/
	uscita depuratore	/	/	/	40	160	80	solo per monitoraggio	solo per monitoraggio

Marche Multiservizi - Laboratorio Analitico
Il responsabile del laboratorio
Dot. Sandro Uiel

Uiel

M...



Depuratore	Data	Punto	Abbatimento BOD5 %	Abbatimento COD %	Abbatimento SST %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Solidi sospesi totali mg/l
Borgo Pace - Lamoli	20/05/08	Ingresso depuratore				37	168	160
Borgo Pace - Lamoli	20/05/08	uscita depuratore	89.2	85.7	85.0	4	24	24
Borgo Pace - Lamoli	18/09/08	Ingresso depuratore				18	113	16
Borgo Pace - Lamoli	18/09/08	uscita depuratore	> 77.7	85.0	81.3	ILD	17	3

Depuratore	Data	Punto	Abbatimento BOD5 %	Abbatimento COD %	Abbatimento SST %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Solidi sospesi totali mg/l
Borgo Pace - Lamoli	20/05/09	Ingresso depuratore				21	103	21
Borgo Pace - Lamoli	20/05/09	uscita depuratore	> 81.0	82.5	81.0	ILD	18	4
Borgo Pace - Lamoli	16/09/09	Ingresso depuratore				19	51	10
Borgo Pace - Lamoli	16/09/09	uscita depuratore	> 78.9	70.6	80.0	ILD	15	2

Depuratore	Data	Punto	Abbatimento BOD5 %	Abbatimento COD %	Abbatimento SST %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Solidi sospesi totali mg/l
Borgo Pace - Lamoli	10/05/10	Ingresso depuratore				170	322	800
Borgo Pace - Lamoli	10/05/10	uscita depuratore	96.5	93.8	97.1	6	20	23
Borgo Pace - Lamoli	14/09/10	Ingresso depuratore				750	1748	2096
Borgo Pace - Lamoli	14/09/10	uscita depuratore	99.5	98.9	99.9	4	19	3


Depuratore	Data	Punto	Abbatimento BOD5 %	Abbatimento COD %	Abbatimento SST %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Solidi sospesi totali mg/l
Borgo Pace - Lamoli	05/05/11	Ingresso depuratore				430	876	816
Borgo Pace - Lamoli	05/05/11	uscita depuratore	99.1	97.6	99.5	4	21	4
Borgo Pace - Lamoli	12/09/11	Ingresso depuratore				130	286	124
Borgo Pace - Lamoli	12/09/11	uscita depuratore	96.9	91.6	93.5	4	24	8

Depuratore	Data	Punto	BOD5 mg/l	COD mg/l	Solidi sospesi totali mg/l	Azoto totale mg/l N	Fosforo totale mg/l P
Borgo Pace - Lamoli	08/05/12	Ingresso depuratore	190	340	192	14.3	6.6
Borgo Pace - Lamoli	08/05/12	uscita depuratore	2	0	20	3.3	0.0
Borgo Pace - Lamoli	26/09/12	Ingresso depuratore	140	310	148	23.0	2.7

Prescrizioni autorizzazione fino al 2011	Punto	Abbatimento BOD5 %	Abbatimento COD %	Abbatimento SST %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Solidi sospesi totali mg/l	Azoto totale mg/l N	Fosforo totale mg/l P
Prescrizioni autorizzazione dal 2012 (limiti lab 3 all.5 alla parte terza D.LGS. 152/06)	uscita depuratore	> 70	> 70	> 70	/	/	/	/	/
	uscita depuratore	/	/	/	40	160	80	solo per monitoraggio	solo per monitoraggio

Marche Multiservizi - Laboratorio Analisi
Il responsabile del laboratorio:
Dott. Sandro Uiel

Sandro Uiel




Depuratore di Sant'Angelo in Vado
 Analisi autocontrollo entrata 2008 (scaricate da PFR ARPAM)

N°_analisi	106/SC	727/SC	141/SC	742/SC	763/SC	177/SC	777/SC	211/SC
Data	29-gen-09	22-dic-08	05-feb-09	22-dic-08	22-dic-08	05-feb-09	22-dic-08	05-feb-09
Prelevatore	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA
PROGRESSIVO_PUNTO DI PRELIEVO	000895	000895	000895	000895	000895	000895	000895	000895
Località	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata
Data_prelievo	21-feb-08	18-mar-08	27-mag-08	05-giu-08	07-ago-08	18-set-08	13-nov-08	04-dic-08
N°_verbale	9368	9561	9886	10001	10401	10587	10888	11000
Solidi sospesi tot - (mg/l)	10	10	21	178	72	96	18	28
BOD5 - (mg/l)	60	18	11	10	51	39	10	7
COD - (mg/l)	97	102	104	99	220	145	44	48

Marche Multiservizi - Laboratorio Analisi
 Il responsabile del laboratorio
 Dott. Sandro Uiel

Sandro Uiel



Depuratore di Sant'Angelo in Vado
 Analisi autocontrollo uscita 2008 (scaricate da PFR ARPAM)


N°_analisi	113/SC	142/SC	178/SC	212/SC	Limite D.Lgs. 152/2006 all.to 5 alla parte terza tab. 1
Data	29-gen-09	05-feb-09	05-feb-09	05-feb-09	
Prelevatore	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	
PROGRESSIVO_PUNTO DI_PRELIEVO	000598	000598	000598	000598	
Località	Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - pozzetto d'ispezione	Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - pozzetto d'ispezione	Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - pozzetto d'ispezione	Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - pozzetto d'ispezione	
Data_prelievo	21-feb-08	27-mag-08	18-set-08	04-dic-08	
N°_verbale	9369	9887	10588	11001	
CONFORME	VERO	VERO	VERO	VERO	
Solidi sospesi tot - (mg/l)	2	3	5	14	35
BOD5 - (mg/l)	ILD	13	5	ILD	25
COD - (mg/l)	15	52	40	15	125

Marche Multiservizi - Laboratorio Analisi

Il responsabile del laboratorio

Dot. Sandro Utei

S. Utei




Depuratore di Sant'Angelo in Vado
 Analisi autocontrollo entrata 2009 (scaricate da PFR ARPAM)

N°_analisi	486/SC	519/SC	791/SC	826/SC	1040/SC	1150/SC	1326/SC	1396/SC
Data	31-mar-09	31-mar-09	09-lug-09	13-lug-09	14-set-09	12-ott-09	02-dic-09	21-dic-09
Prelevatore	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA
PROGRESSIVO_PUNTO DI_PRELIEVO	000895	000895	000895	000895	000895	000895	000895	000895
Località	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata
Data_prelievo	23-feb-09	12-mar-09	28-mag-09	23-giu-09	13-ago-09	10-set-09	12-nov-09	09-dic-09
N°_verbale	11349	11456	11893	11996	12339	12486	12855	12962
Solidi sospesi tot - (mg/l)	116	196	28	28	14	68	112	64
BOD5 - (mg/l)	29	19	19	9	12	28	16	35
COD - (mg/l)	108	149	68	48	35	127	89	96

Marche Multiservizi - Laboratorio Analisi
 Il responsabile del laboratorio
 Dott. Sandro Utei

Sandro Utei



Depuratore di Sant'Angelo in Vado
 Analisi autocontrollo uscita 2009 (scaricate da PFR ARPAM)


N°_analisi	487/SC	827/SC	1041/SC	1397/SC	
Data	31-mar-09	13-lug-09	14-set-09	21-dic-09	
Prelevatore	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	
PROGRESSIVO_PUNTO DI_PRELIEVO	000598	000598	000598	000598	
Località	Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - pozzetto d'ispezione	Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - pozzetto d'ispezione	Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - pozzetto d'ispezione	Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - pozzetto d'ispezione	Limite D.Lgs. 152/2006 all.to 5 alla parte terza tab.1
Data_prelievo	23-feb-09	23-giu-09	13-ago-09	09-dic-09	
N°_verbale	11350	11997	12340	12963	
CONFORME	VERO	VERO	VERO	VERO	
Solidi sospesi tot - (mg/l)	8	9	3	9	35
BOD5 - (mg/l)	ILD	ILD	ILD	ILD	25
COD - (mg/l)	ILD	20	23	17	125

Marche Multiservizi - Laboratorio Analisi

Il responsabile del laboratorio

Dott. Sandro Utei

Sandro Utei




Depuratore di Sant'Angelo in Vado
 Analisi autocontrollo entrata 2010 (scaricate da PFR ARPPAM)

N°_analisi	778/SC	779/SC	780/SC	781/SC	609/SC	949/SC	1064/SC	1171/SC
Data	08-set-10	08-set-10	08-set-10	08-set-10	03-set-10	19-ott-10	22-nov-10	28-dic-10
Prelevatore	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA
PROGRESSIVO_PUNTO DI_PRELIEVO	000895	000895	000895	000895	000895	000895	000895	000895
Località	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata
Data_prelievo	18-feb-10	08-mar-10	10-mag-10	20-mag-10	12-ago-10	29-set-10	11-nov-10	14-dic-10
N°_verbale	213	570	2391	2461	5329	5804	7238	8126
Solidi sospesi tot - (mg/l)	608	25	236	352	72	876	192	168
BOD5 - (mg/l)	24	16	95	85	90	200	78	90
COD - (mg/l)	101	24	187	278	174	425	165	195

Marche Multiservizi - Laboratorio Analisi
 Il responsabile del laboratorio
 Dott. Sandro Utei

Sandro Utei



Depuratore di Sant'Angelo in Vado
 Analisi autocontrollo uscita 2010 (scaricate da PFR ARPAM)


N°_analisi	782/SC	783/SC	950/SC	1172/SC	
Data	08-set-10	08-set-10	19-ott-10	28-dic-10	
Prelevatore	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	
PROGRESSIVO_PUNTO DI_PRELIEVO	000598	000598	000598	000598	
Località	Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - pozzetto d'ispezione	Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - pozzetto d'ispezione	Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - pozzetto d'ispezione	Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - pozzetto d'ispezione	Limite D.Lgs. 152/2006 all'to 5 alla parte terza tab. 1
Data_prelievo	08-mar-10	10-mag-10	29-set-10	14-dic-10	
N°_verbale	571	2392	5805	8127	
CONFORME	VERO	VERO	VERO	VERO	
Solidi sospesi tot - (mg/l)	2	7	8	3	
BOD5 - (mg/l)	2	3	7	1	
COD - (mg/l)	ILD	ILD	25	ILD	125

Marche Multiservizi - Laboratorio Analisi

Il responsabile del laboratorio

Dott. Sandro Utei

Sandro Utei




Depuratore di Sant'Angelo in Vado
 Analisi autocontrollo entrata 2011 (scaricate da PFR ARPAM)

N°_analisi	153/SC	305/SC	391/SC	393/SC	689/SC	797/SC	927/SC	1024/SC
Data	11-mar-11	18-apr-11	13-mag-11	13-mag-11	02-set-11	14-ott-11	17-nov-11	27-dic-11
Prelevatore	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA
PROGRESSIVO_PUNTO DI_PRELIEVO	000895	000895	000895	000895	000895	000895	000895	000895
Località	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata
Data_prelievo	17-feb-11	28-mar-11	21-apr-11	05-mag-11	18-ago-11	12-set-11	03-nov-11	13-dic-11
N°_verbale	960	1955	2605	2618	5148	6066	7207	8052
Solidi sospesi tot - (mg/l)	772	504	292	508	56	320	332	460
BOD5 - (mg/l)	140	57	110	164	260	150	290	410
COD - (mg/l)	293	122	315	335	678	333	663	852

Marche Multiservizi - Laboratorio Analisi
 Il responsabile del laboratorio
 Dott. Sandro Uiel

S. Uiel



Depuratore di Sant'Angelo in Vado
 Analisi autocontrollo uscita 2011 (scaricate da PFR ARPAM)


N°_analisi	306/SC	394/SC	798/SC	1025/SC	
Data	18-apr-11	13-mag-11	14-ott-11	27-dic-11	
Prelevatore	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	
PROGRESSIVO_PUNTO DI_PRELIEVO	000598	000598	000598	000598	
Località	Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - pozzetto d'ispezione	Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - pozzetto d'ispezione	Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - pozzetto d'ispezione	Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - pozzetto d'ispezione	Limite D.Lgs. 152/2006 all.to 5 alla parte terza tab.1
Data_prelievo	28-mar-11	05-mag-11	12-set-11	13-dic-11	
N°_verbale	1956	2619	6067	8053	
CONFORME	VERO	VERO	VERO	VERO	
Solidi sospesi tot - (mg/l)	14	8	6	12	35
BOD5 - (mg/l)	3	7	8	8	25
COD - (mg/l)	17	18	32	25	125

Marche Multiservizi - Laboratorio Analisi

Il responsabile del laboratorio

Dot. Sandro Utel

Sandro Utel




Depuratore di Sant'Angelo in Vado
 Analisi autocontrollo entrata 2012 (scaricate da PFR ARPAM)

N°_analisi	138/SC	482/SC	485/SC	535/SC	591/SC	702/SC	812/SC	971/SC	29/SC
Data	09-feb-12	12-giu-12	04-giu-12	27-giu-12	30-lug-12	13-set-12	16-ott-12	11-dic-12	09-gen-13
Prelevatore	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA
PROGRESSIVO_PUNTO DI_PRELIEVO	000895	000895	000895	000895	000895	000895	000895	000895	000895
Località	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata	Sant'Angelo in Vado via Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - entrata
Data_prelievo	26-gen-12	13-mar-12	17-mag-12	12-giu-12	09-lug-12	02-ago-12	06-set-12	21-nov-12	11-dic-12
N°_verbale	249	1875	3345	3736	4886	5442	6859	8428	9023
Solidi sospesi tot - (mg/l)	64	448	132	230	80	28	44	644	124
BOD5 - (mg/l)	80	90	72	100	78	41	55	70	74
COD - (mg/l)	170	268	120	186	134	111	108	130	101

Marche Multiservizi - Laboratorio Analisi
 Il responsabile del laboratorio
 Dott. Sandro Utei

Sandro Utei



Depuratore di Sant'Angelo in Vado
 Analisi autocontrollo uscita 2012 (scaricate da PFR ARPAM)

N°_analisi	139/SC	536/SC	592/SC	972/SC	
Data	09-feb-12	27-giu-12	30-lug-12	11-dic-12	
Prelevatore	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	MARCHE MULTISERVIZI SPA	
PROGRESSIVO_PUNTO DI_PRELIEVO	000598	000598	000598	000598	
Località	Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - pozzetto d'ispezione	Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - pozzetto d'ispezione	Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - pozzetto d'ispezione	Cà Casuccio - Depuratore acque reflue urbane - pozzetto d'ispezione	Limite D.Lgs. 152/2006 all.to 5 alla parte terza tab. 1
Data prelievo	26-gen-12	12-giu-12	09-lug-12	21-nov-12	
N°_verbale	250	3737	4887	8429	
CONFORME	VERO	VERO	VERO	VERO	
Solidi sospesi tot - (mg/l)	8	22	2	4	35
BOD5 - (mg/l)	7	7	7	2	25
COD - (mg/l)	26	36	30	ILD	125

Marche Multiservizi - Laboratorio Analisi

Il responsabile del laboratorio

Dot. Sandro Utel

Sandro Utel

